

正誤表

下記のとおり、太陽光発電用パワーコンディショナ PVS-C シリーズ取扱説明書：INS-180053-6 の記載内容に誤りがありましたので訂正いたします。

ページ番号 (注)	誤	正
132	注 3 復旧操作が手動の項目については、約 20 分後に自動で異常リセットを行い、復帰後、正常運転を約 5 分継続した場合は正常判定となります。ただし、異常リセットを自動で 4 回行っても異常を検出した場合は、以後自動で異常リセットは行いません。（G01～06、 A11 、A17、A25、A51 を除く）	注 3 復旧操作が手動の項目については、約 20 分後に自動で異常リセットを行い、復帰後、正常運転を約 5 分継続した場合は正常判定となります。ただし、異常リセットを自動で 4 回行っても異常を検出した場合は、以後自動で異常リセットは行いません。（G01～06、A17、A25、 A31 、A51 を除く）

注 ページ番号は取扱説明書の版数によって異なります。HP に掲載されている最新版の取扱説明書をご確認願います。

https://www.shindengen.co.jp/products/eco_energy/files/docs/PVS010T200C_users-manual_INS-180053_s.pdf