

太陽光発電用
パワーコンディショナ
重塩害オプション
PVSTB-SLT, PVSSB-SLT
ご利用にあたっての注意事項

お願い

- 本製品のご使用前に本書およびパワーコンディショナ『ご利用にあたっての注意事項』をよくお読みください。
- 本書を十分理解してから、施工を行ってください。
- 本書はパワーコンディショナ取扱説明書とともに保管してください。
- 本製品の取付はパワーコンディショナの設置と同時に行ってください。
- 配線作業時以外はパワーコンディショナ正面扉を確実に閉めてください。
(正面扉を閉めませんと、水分・塵埃がパワーコンディショナ内部に侵入し、故障の恐れがあります。)
- パワーコンディショナ正面扉は長時間開けないでください。
(正面扉を長時間開けますと、水分・塵埃がパワーコンディショナ内部に侵入し、故障の恐れがあります。)
- 顧客登録において、本製品が取り付けられたパワーコンディショナの発電開始日から30日以内に、両製品の製造番号を必ず登録してください。
(発電開始日から30日を超えた場合、顧客登録ができず保証できません。)

新電元五業株式会社

本書の記載内容は、製品改良などのためお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

1 安全上のご注意

設置の前に必ず本書をよくお読みになり、十分にご理解のうえ、本製品の安全上の注意について確認してからご使用ください。

本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、本製品およびパワーコンディショナが万一故障することにより身体または財産に重大な損害が予測される場合は、弊社にお問い合わせください。

本書および本製品への表示では、安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危険や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをしますと、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

《絵表示と意味》

	禁止 本製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する内容を示しています。
	分解禁止 本製品を分解することで感電等の人や傷害を負う可能性がある内容を示しています。
	一般指示 使用者に対し指示に基づく行為をしなければならない内容を示しています。

《送付品の確認》





		●送付品がご注文通りであることを確認してください。 (異なる機器を接続しますと、故障の恐れがあります。)
		●開梱時、送付品の数量を確認し、各部の部品脱落、外装の変形・損傷、塗装のはがれ、ケーブルグランド・ジョイントナットの緩みなどが無い確認してください。 (故障の恐れがあります。)

《保管上の注意》



		●雨や水滴がかかる場所、有害なガスや液体がある場所、直射日光が当たる場所には保管しないでください。 (故障の恐れがあります。)
		●本製品の上に乗ったり、踏み台にしないでください。 (けがの恐れがあります。)
		●高温・高湿の場所で保管しないでください。 (故障の恐れがあります。)

《設置および配線》





 警告		<ul style="list-style-type: none"> ●電線くず、ねじなどの異物をパワーコンディショナの中に残さないでください。 (故障の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●『取付ガイド』の環境仕様通りの設置をしてください。 (故障の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●波しぶきがかかる地域でのご使用は避けてください。 (故障の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●<u>風雨環境での作業は行わないでください。</u> (けがや故障の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●電動ドライバやインパクトドライバ等の過剰トルクがかかる工具で締め付けしないでください。 (部品が破損する恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●取り付けおよび配線作業は経験を有する専門の人が行ってください。 (けが、感電、火災の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●取り付けおよび配線作業は必ず付属品および指定部材を使用してください。 (防塵・防水機能が発揮されず、故障の原因となる場合があります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●<u>取り付けはパワーコンディショナの設置と同時に行ってください。</u> (防塵・防水機能が発揮されず、誤動作、故障の原因となります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●本製品は指定された方法を守って取り付けてください。 (感電、火災の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●配線作業は無電圧の状態で行ってください。 (感電の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●配線作業を間違えないように接続してください。 (けが、感電、火災の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●作業時は指の挟み込みに注意してください。 (けがの恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●使用する工具は絶縁工具を使用してください。 (感電の恐れがあります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●<u>配線作業は規定締め付トルクまたは規定ギャップ値で確実に締め付けてください。</u> (規定値で締め付けない場合、密閉性を保つことができないため、防塵・防水機能が発揮されず、故障の原因となります。)
		<ul style="list-style-type: none"> ●重塩害オプション『取付ガイド』に記載されていない加工や改造はしないでください。 (防塵・防水機能が発揮されず、誤動作、故障の原因となります。)
	<ul style="list-style-type: none"> ●重塩害オプション『取付ガイド』に記載されていない加工や改造はしないでください。 (防塵・防水機能が発揮されず、誤動作、故障の原因となります。) 	

《使用上の注意》

 警告		●本製品の取り付けおよび配線・点検作業時以外は、 <u>パワーコンディショナ正面扉を確実に閉めてください。</u> (防塵・防水機能が発揮されず、誤動作、故障の原因となる場合があります。)
		●本製品の取り付けおよび配線作業時以外は、 <u>パワーコンディショナ正面扉を長時間開けないでください。</u> (防塵・防水機能が発揮されず、誤動作、故障の原因となる場合があります。)

《その他注意事項》

 注意		●本製品は日本国内仕様品です。国外での使用については、別途お客様相談窓口もしくは販売店までお問い合わせください。
		●廃棄する場合は国/都道府県/市町村の規則に従って産業廃棄物として適切に処理してください。 (違反すると罰則の対象になる場合があります。)

2 保証・免責事項

【保証内容】

重塩害地域に設置した場合の保証は、下記2点を顧客登録して頂くことにより、有効となります。

1. 両製品の製造番号を顧客登録すること
2. 本製品が取り付けられたパワーコンディショナの発電開始日から30日以内に、顧客登録すること

保証期間は、本製品が取り付けられたパワーコンディショナの保証期間に準じます。

保証期間中、本製品に故障が発生した場合(ただし、下記に定める保証対象外に該当する事由は除く)は無償修理、または代替品との交換を行います。

【保証対象外となる場合】

保証期間内であっても以下のいずれかに該当する場合には保証の対象外となります。

1. 顧客登録において、本製品と本製品が取り付けられたパワーコンディショナの発電開始日から30日以内に、製造番号の両方を登録しなかった場合
2. 既に重塩害地域に設置しているパワーコンディショナ(本製品未取付)において、発電開始日から30日以降に後付けで本製品を取り付け、保証プランの顧客登録をした場合
3. お客様、または第三者の故意、または重大な過失に起因する損害
4. 自然災害(火災・水害・風害・落雷・雪害等)や天災地変(地震・落雷・台風・竜巻・噴火・洪水・津波等)に起因する場合
5. 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他外来からの事由に起因する損害
6. 消耗品およびシステム構成機器の性能や構造に影響を及ぼさない経年変化または通常使用による自然の機械的摩耗・さび・カビ・変質・変色・色調の変化・音・振動・キズ・汚れ・その他類似の事由によるもので、発電性能(発電)に影響を与えない場合
7. 鳥糞・ねずみ食い・虫食いなどの動物や虫類の侵入に起因する場合
8. 設置後の設置場所またはその周辺環境の変化に起因する場合
9. お買い上げ後の落下や取り付け場所の移動・輸送などで生じた故障および損傷
10. 弊社に連絡なく転売等により所有者が変更された場合、または当初設置した場所から移設した場合
11. 重塩害オプション『取付ガイド』の内容を守らなかったために発生した不具合
12. 誤ったご使用や不当な修理・改造等で生じた故障および損傷
13. 施工上の誤り・据付不良等による故障および損傷
14. 保証対象機器に加工・分解・改造・改変を施した場合、加工の着手後に生じた損害(ただし、修理のための加工を除く)
15. 損傷が生じたことによる保証対象機器の価値低下(修理によっても回復しない部分)に係る損害
16. 差し押え・没収、または購入者の債権者による自力救済行為等に起因する損害
17. 保証対象機器の故障に起因して生じた身体の障害、保証対象機器の故障に起因して生じた周辺機器、その他財物が使用できないことに起因する損害
18. お客様の不適切な使用、または不適正な保存もしくは管理に起因する損害
19. 除雪等を怠ったために堆積した雪に起因する一切の故障および損傷
20. 保証期間経過後に申し出があった場合、または保証該当事項の発生後速やかに申し出がなかった場合
21. 弊社が認めた使用環境下以外での設置に起因する損害
22. 弊社(弊社が指定する企業含む)を経由せず、お客様が直接修理等の対応および依頼を行った場合
23. 不具合・損傷などを原因として、他の損害保険金・損害賠償金を受けられた場合
24. 弊社が本保証対応の依頼を受けた製品の点検・診断を実施した結果、故障の存在を確認できなかった場合

【お問い合わせについてのお願い】

本製品についてのお問い合わせは、下記の窓口までご連絡をお願い申し上げます。

新電元工業株式会社

【お客様相談窓口】

TEL 0120-055-595 (フリーダイヤル) FAX 042-971-1016

E-mail pcs_call11@shindengen.co.jp

【営業窓口】

東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 (新大手町ビル) 〒100-0004

TEL 03-3279-4537 (ダイヤルイン) FAX 03-3279-4495

2016 年 7 月